

Päätös rakennuslupahakemuksesta kiinteistölle 635-424-1-283, lupa nro 2016-84

RAKLA 03.08.2016 § 54

Liikuntahallin rakentaminen kiinteistölle 635-424-1-283

Osoite: Kehätie 1, 36600 PÄLKÄNE

Valmistelu ja lisätiedot:

Iiro Mäkelä, vt rakennustarkastaja

p. 040 546 0314, iiro.makela@palkane.fi

Ehdotus

Vt. rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2016-84 olevan päätöseh-dotuksen.

Päätös

Rakennuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyä.

Rakennuslautakunta totesi ettei hakemuksessa ole mukana kaikkia tarvittavia asiakirjoja luvan päättämiseksi.

Rakennuslautakunta esitti yksimielisesti huolensa rakennuksen räystäättömyydestä. Lautakunta haluaa lisäselvityksen siitä, miksi rakennukseen ei ole suunniteltu räystäitä vaikka julkisivu on pääosin puuta. Jos rakennus jää räystäättömäksi, niin miten varmistetaan ettei räystäättömyys aiheuta ongelmia ajan myötä rakennuksen seinärakenteille ja läpivienneille.

Lupahakemuksen mukana ei ole myöskään toimitettu ELY -keskuksen lausuntoa rakennuksen sijoittumisesta valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.

Timo Soini halusi lisäksi tuoda esille, että on todella tärkeää varmistaa hulevesien poistuminen rakennuksen piha-alueilta ja että maameytys toimii varmasti, koska hulevesimäärät ovat suuret.