

Luopioisten jätevedenpuhdistamon logiikan uusiminen

TEKLA 14.06.2021 § 77

Luopioisten jätevedenpuhdistamon logiikka kärsi vaurioita viikolla nro 23 olleen ukonilman yhteydessä ja kun korjaustoimenpiteisiin ryhdyttiin, huomattiin, että varaosien saanti vanhaan järjestelmään on erittäin hankalaa ja työlästä, jopa mahdotonta. Tästä syystä Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos pyysi Oy Lining Ab:ltä tarjousta logiikan uusimisesta kohteeseen samalla tavoin kuin keväällä 2021 uusittiin Rautajärven puhdistamon logiikka.

Oy Lining Ab:n tarjous Luopioisten jätevedenpuhdistamon logiikan uusimisesta on 13160 € (alv 0 %) ja saneeraus tehdään nykyiseen automatiikkakeskukseen.

Valmistelu ja lisätiedot:

Matti Vesava, tekninen johtaja

p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Oy Lining Ab:n tarjouksen logiikan uusimisesta Luopioisten jätevedenpuhdistamolle heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 13160 € (alv 0 %).

Käsittely kokouksessa

Tekninen johtaja selvitti lautakunnalle asiaa ja mm. sitä että vakuutusyhtiölle on tehty ilmoitus ukkosvahingoista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.