

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 53
§ 73

13.06.2017
14.06.2021

Vesitorni ja sen käyttö

TEKLA 13.06.2017 § 53

Pälkäneen kunnan Onkkaalan alueella sijaitseva Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen vesitornin näköalatasanne on pidetty auki aina kesäisin. Näköalatasanteelle kuljetaan tornin sisätilojen kautta ja sen takia tornin käyttö on talousveden laadulle tietynlainen riski. Vaikka vesihuoltolaitoksen laitteet ovat lukitun oven takana ja varashälyttimellä suojattuna, niin mikäli tilaan murtaudutaan hälytys tulee päivystäjän kännykkään heti hälytyksen lauettua ja vaikka päivystäjä lähtee paikalle välittömästi niin ilkivaltaa on ehditty tehdä jo huomattava määrä.

Tekninen suunnittelupäällikkö ja tekninen johtaja pitävät erittäin tärkeänä sitä, että vesitornin olisi turvallinen tarkoitustaan palveleva laitos ja ettei ulkopuolisten toiminta aiheuta vaaraa talousveden laadulle. Siksi on erittäin tärkeää pohtia, voiko vesitornia käyttää muuhun tarkoitukseen.

Valmistelu ja lisätiedot:

Vierikka Harri, tekninen suunnittelujohtaja
p. 040 546 0315, harri.vierikka@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) Selvittää mahdollisuutta pitää vesitorni avoinna vain tiettyinä päivinä ja kellonaikoina, tai vaihtoehtoisesti selvittää mahdollisuutta pitää vesitorni lukittuna ja siten että vain avaimella pääsisi vesitornin näköalatasanteelle.
- 2) Tehostaa vesitornin varashälytinjärjestelmää asentamalla varashälytinten yhteyteen sireenit näköalatasanteelle ja näköalatasanteelle johdettavalle kulkuväylälle.

Tekninen suunnittelujohtaja selvitti lautakunnalle vesitornin käyttöä, suojaus- ja turvallisuuksinäkökohtia.

Keskustelun aikana tekninen johtaja lisäsi esitykseensä että:

- 3) vesihuoltolaitoksen tulee selvittää erityisesti vesitornin kulkuväylien rakenteet ja niiden kunto.

Pitkän keskustelun aikana puhuttiin paljon mm. tornin käytöstä muuhunkin kuin sen varsinaiseen toimintaan eli veden varastointiin ja jakeluun.

Keskustelun aikana puheenvuoroja käyttivät Paakkunainen, Lindfors, Saarikko, Koskelo, Lindholm, Ailio, Vierikka ja Vesava.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti:

- 1) selvittää mahdollisuudet pitää vesitorni avoinna vain tiettyinä päivinä ja kellonaikoina, tai vaihtoehtoisesti selvittää mahdollisuus pitää vesitorni lukittuna ja siten että vain avaimella pääsisi vesitornin näköalatasanteelle.
- 2) tehostaa vesitornin varashälytintä järjestelmää asentamalla varashälytintien yhteyteen sireenit näköalatasanteelle ja näköalatasanteelle johtavalle kulkuväylälle.
- 3) antaa vesihuoltolaitokselle tehtäväksi selvittää erityisesti vesitornin kulkuväylien rakenteet ja niiden kunto.
- 4) selvittää, olisiko mahdollista rakentaa erillinen näkötorni kuntalaisten käyttöön.

TEKLA 14.06.2021 § 73

Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen vesitorni on saneerattu vuonna 2020 ja kohteen viimeistelytyötä on tehty vielä keväällä 2021. Lopullisesti tornin urakan jälkityöt tulee olla valmiina 30.6.2021 mennessä.

Koko urakan ajan (alkoi kesäkuussa 2020) vesitornin näköalatasanne on ollut suljettuna yleisöltä jotta urakoitsijalla oli työrauha tehdä vaativan kohteen kaikki työt hyvin ja tarkoituksenmukaisesti.

Tekninen lautakunta on vuonna 2017 käsitellyt vesitorniasiaa ja sen käyttöä ja tämän käsittelyn jälkeen on torni siis peruskorjattu ja saatettu hyvään kuntoon. Erillisen näkötornin rakentamisesta alueelle ei ole varsinaisesti selvitetty, mutta sellainen halutaan rakentaa ja siihen halutaan esim. jotain rahallista tukea, tuen hakijana ei voi olla kunta vaan esim. jokin yhdistys.

Tekninen toimi on pyytänyt vesitornin käytöstä lausuntoa eri instansseilta (AVI, terveysturvaviranomainen, TUKES ja mahdollisesti Valvira terveysturvaviranomaisten kautta). Tähän mennessä vastauksen on antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue ja heidän vastauksensa on, että työsuojeluviranomainen ei voi antaa asiasta lausuntoa, voiko tornia käyttää yleisökäyttöön, ainoastaan he voivat antaa lausunnon työntekijöiden työsuojelullista asioista.

Terveysturvaviranomainen käy paikan päällä 10.6.2021 ja TUKES:lta odotetaan asiasta kannanottoa.

Valmistelu ja lisätiedot:

Matti Vesava, tekninen johtaja

p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja:

Koska asia on vielä osittain valmisteluvaiheessa, tekninen johtaja tekee esityksensä lautakunnan kokouksessa.

Käsittely kokouksessa

Tekninen johtaja jakoi kokouksessa lautakunnalle Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon lausunnon vesitornin käytöstä. Tekninen johtaja selvitti asian taustoja ja kohteen ominaisuuksia.

Esitys

Keskustelun aikana tekninen johtaja esitti että:

Tekninen lautakunta päättää esittää vapaa-aikapuolelle, että he selvittäisivät, voisiko joku taho toimia kesä-elokuussa vesitornin näköalatasanteen ovien aukaisijana ja valvojana tiettyinä sovittavina aukioloaikoina ja palata tarvittaessa asian käsittelyyn myöhemmin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi pitkän keskustelun jälkeen teknisen johtajan esityksen.