

14.08.2019

KUULUTUS

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Elenia Oy**Asia** Sähkökaapeleiden rakentaminen Pälkäneveden alitse, Pälkäne**Hakemuksen pääasiallinen sisältö**

Elenia Oy hakee vesilain mukaista lupaa 20 kV:n ja 0,4 kV:n sähkökaapeleiden sijoittamiseen Pälkäneellä sijaitsevaan Pälkäneveteen. Hankkeen tarkoituksena on alueen sähköjakelun toimintavarmuuden parantaminen.

Hanke sisältää kaksi erillistä alitusta. Toinen 20 kV:n alituksista rantautuu Luikalassa kiinteistölle *Penttilä* (kiinteistötunnus 635-419-2-72) ja Karinkärjen niemellä kiinteistölle *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1). Alituksesta haarautuu erillinen 0,4 kV:n kaapeli Karinkärkeen kiinteistölle *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1). Alitus kulkee Nuottalan yhteisen vesialueen (kiinteistötunnus 635-876-1-1) ja Kukkolan osakaskunnan yhteisen vesialueen (kiinteistötunnus 635-876-9-0) läpi. Toinen 20 kV:n kaapeleista rantautuu Karinkärjen niemen toiselle puolelle sekä Töyräniemeen. Molemmat rantautumiset tapahtuvat kiinteistölle *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1). Kaapelista haarautuu erillinen 0,4 kV:n kaapeli rantaan kiinteistölle Töyräniemen kantatila (kiinteistötunnus 635-437-2-0). Alitus kulkee Kukkolan osakaskunnan yhteisen vesialueen (kiinteistötunnus 635-876-9-0) läpi. Alitusten yhteispituus on noin 1 822 m. Hakija on sopinut kaapeleiden sijoittamisesta maa- ja vesialueiden omistajien kanssa.

Keskimääräinen vesisyvyys alueella on noin 7 m. Kaapelit asennetaan vesialueelle upottamalla ja painottamalla ne pohjaan. Rantautumisalueilla kaapelit asennetaan suojaputkeen noin 18 m matkalta. Asennuksessa käytetään lauttaa ja sukeltajaa. Karinkärjen niemi kuuluu Syrjänharju-Konkinharju A pohjavesialueeseen (tunnus 0443951 A).

Työt on tarkoitus suorittaa syyskuun 2019 aikana. Hakijan mukaan hankkeesta aiheutuva hetkellinen veden samentuminen aiheuttaa vain vähäistä haittaa vesialueelle ja sen käytölle.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä **16.8. – 16.9.2019** Pälkäneen kunnan ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Pälkäneen kunnantalolla (Keskustie 1) on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero **LSSAVI/538/2019**
- muistuttajan kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 16.9.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvut, PL 200, 65101 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa

ympäristötarkastaja Marko Takala puh. 0295 018 838
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi