

Päätös

Nro 279/2019

Dnro LSSAVI/538/2019

Annettu julkipanon jälkeen
9.12.2019

ASIA Sähkökaapeleiden rakentaminen Pälkäneveden alitse, Pälkäne

HAKIJA Elenia Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Elenia Oy on 14.1.2019 aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa sähkökaapeliin rakentamiseen Pälkäneveden alitse Pälkäneen kunnassa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 §:n 5) kohta, 1 luvun 7 §:n 1 momentti.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SUOJELUALUEET

Hankealueella on voimassa Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymä Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa Karinkärki kokonaisuudessaan on merkitty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi (merkintä ge1) sekä tärkeäksi vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi. Hankealue kokonaisuudessaan kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (merkintä Mam). Lisäksi hankealueella on kaavassa merkitty veneväylä.

Alueella on voimassa Pälkäne Töytäniemen rantakaava, joka on vahvistettu 21.12.1992. Karinkärjen rantautumisalueet ovat rantakaavassa merkitty loma-asuntojen korttelialueeksi (merkintä RA-1) ja maa- ja metsätalousalueeksi (merkintä M-1). Töytäniemen puoleinen, itäinen rantautumisalue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (merkintä M).

Hankealueen länsipuolella 1,8 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Etusaaren kivikautinen muinaisjäännös ja pohjoispuolella 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsee Ristimäen yksityinen luonnonsuojelualue. Lisäksi hankealue sijaitsee vedenhankintakäyttöön soveltuvalla Syrjänharju-Konkinharju A pohjavesialueella (tunnus 0443951A).

HANKKEEN SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Hankealue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksesta noin 7,5 km koilliseen, Luikalan Ala-Uotilan ja Töyräniemen välissä. Kaapeli rakennetaan Pälkäneveden Karinsalmen itäpuolelle.

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Hankkeen tarkoitus on parantaa alueen sähkön toimitusvarmuutta luomalla rengasverkko ja rakentaa uusia sähköliittymiä. Elenia Oy hakee vesilain mukaista lupaa 20 kV ja 0,4 kV sähkökaapelien asentamiseen Pälkäneveden Pälkäneen kunnan alueelle. Kaapelit alittavat Pälkäne-Kankahuvenlahti -venereitin.

Hankkeessa asennetaan 20 kV (AHX-WP50) ja 0,4 kV (AX95, AMC150V) sähkökaapelit painottaen ne järven pohjaan betonisäkeillä tai betonikouruilla. Pohjaan asennuksessa käytetään lauttaa ja sukeltajaa. Rantautumisalueilla kaapelit asennetaan suojaputkeen noin 18 m matkalta. Kaapeli merkitään rantautumiskohdissa kaapelitauluilla veneväylän molemmin puolin. Alitusten yhteispituus on noin 1 822 m.

Hanke sisältää kaksi erillistä alitusta. Ensimmäinen 20 kV:n alituksista rantautuu Luikalassa kiinteistöille *Penttilä* (kiinteistötunnus 635-419-2-72) ja Karinkärjen niemellä kiinteistölle *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1). Alituksesta haarautuu erillinen 0,4 kV:n kaapeli Karinkärkeen kiinteistölle *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1). Alitus kulkee *Nuottalan yhteisen vesialueen* (kiinteistötunnus 635-876-1-1) ja *Kukkolan osakaskunnan yhteisen vesialueen* (kiinteistötunnus 635-876-9-0) läpi. Toinen 20 kV:n kaapeleista rantautuu Karinkärjen niemen toiselle puolelle sekä Töyräniemeen. Molemmat rantautumiset tapahtuvat kiinteistölle *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1). Kaapelista haarautuu erillinen 0,4 kV:n kaapeli rantaan kiinteistölle *Töyräniemen kantatila* (kiinteistötunnus 635-437-2-0). Alitus kulkee *Kukkolan osakaskunnan yhteisen vesialueen* (kiinteistötunnus 635-876-9-0) läpi.

Hakija on sopinut kaapeleiden sijoittamisesta *Kukkolan osakaskunnan yhteisen vesialueen* (kiinteistötunnus 635-876-9-0), *Nuottalan yhteisen vesialueen* (kiinteistötunnus 635-876-1-1), kiinteistön *Penttilä* (kiinteistötunnus 635-419-2-72) ja kiinteistön *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1) omistajien kanssa.

Pälkänevesi kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen (35) ja Längelmäveden ja Hauhon reittien (35.7) vesistöalueeseen. Hankealue sijaitsee Joutteselän (35.715) ja Pälkäneveden (35.714) valuma-alueiden rajalla. Pälkänevesi laskee Kostianvirran kautta Mallasveteen. Järvi kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Järven ekologinen tila on hyvä. Pälkäneveden pinta-ala on 46,33 km². Keskivedenkorkeus on +84,73 m (N2000, MW), ylinvesi on +85,68 m (N2000, HW) ja alin vesi +83,80 m (N2000, NW). Keskimääräinen vesisyvyys hankealueella on noin 7 m.

Hakemuksen mukaan hankealuetta käytetään virkistyskäyttöön ja satunnaiseen kalastukseen. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura2000-alueita tai muita suojelualueita.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Hakemuksen mukaan hankkeesta aiheutuva hetkellinen veden samentuminen aiheuttaa vain vähäistä haittaa vesialueelle ja sen käytölle.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Pälkäneen kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 16.9.2019. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat- vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Pälkäneen kunnalta, Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Väylävirastolta ja Traficomilta.

LAUSUNNOT

1) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut seuraavaa:

ELY-keskus katsoo, että tässä kohteessa pohjavesialueella tapahtuva kaivutyö ei ennalta arvioiden aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa, jos kaivussyvyys on maksimissaan 70 cm maan pinnasta. Myöskään suunnitelman mukaisesti tehtävä kaapelin rakentaminen vesistöön ja sen rantavyöhykkeelle ei aiheuta pohjaveden pilaantumisvaaraa. Rannassa kaapelin asennus tulee toteuttaa kaivutekniikan ja kaivannon täytön osalta siten, että rannan vedenläpäisevyys ei muutu pohjavesimuodotuman kannalta haitallisella tavalla.

ELY-keskus toteaa, että edellä mainitut asiat huomioiden hankkeen luvan myöntämisedellytykset täyttyvät ja hankkeelle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa tavanomaisin lupaehdoin. Hakijalle on lisäksi myönnettävä käyttöoikeudet tarvittaviin alueisiin.

2) Pälkäneen kunnanhallitus on lausunut seuraavaa:

Töistä ei ennalta arvioiden aiheudu vesistölle vähäistä suurempaa haittaa. Asennettaessa kaapelia ranta-alueille tulee estää maa-aineksen liettymisen vesistöön. Työt tulee suorittaa aikana, jolloin niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesialueille ja niiden käytölle. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen kuntoon.

Suunnitelma-alueen eteläosat kuuluvat Syrjänharju-Konkinharjun 2-luokan pohjavesialueeseen. Tämä tulee huomioida töitä tehdessä ja käyttää erityistä varovaisuutta, ettei aiheuteta pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

3) Liikenne ja viestintävirasto Traficom on antanut seuraavan lausunnon:

Karinkärjen niemen pohjoispuolinen vesistöalitus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Pälkäne - Kankahuvenlahti venereitin, minkä kulkusyvyys on 1,2 m ja ohjeellinen haraussyvyys 1,5 m mitattuna purjehduskauden alavertailutasosta +83,60 NN. Kaapeli tulee asentaa tarvittaessa riittävästi painotettuna vesistön pohjaan niin, että se pysyy pohjassa paikallaan kaikissa olosuhteissa. Väylän kohdalla tulee varmistaa, että kaapeli sijoittuu väylän ohjeellisen haraustason +82,10 NN alapuolelle. Kartatarkastelun perusteella vesisyvyyttä väylän alituksen kohdalla näyttäisi olevan yli 10 metriä.

Kaapelien asentaminen ei saa haitata vesiliikennettä.

Ohjeet kaapelin maastoon merkitsemiseen ja työn valmistumisesta ilmoittamiseen antaa Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom). Valmistusilmoituksen perusteella kaapeli merkitään merikartalle.

4) Liikenne ja viestintävirasto Traficom on antanut seuraavan lausunnon:

Suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Väyläviraston ylläpitämän Pälkäne - Kankahuvenlahti venereitin. Suunnitellun linjauksen läheisyyteen ei sijoitu merenkulun turvalaitteita. Väylävirasto antaa tarkemmat ohjeistukset väylän alitukseen.

Kaapelit ovat painotettava pohjaan siten, että ne pysyvät kaikissa olosuhteissa paikoillaan. Kaapelit ovat merkittävä maastoon niiden tahattoman vahingoittamisen sekä niistä mahdollisesti muille aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi. Kaapeleiden asentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella (Liikenneviraston ohjeita 23/2014) sekä määräystä vesiliikennemerkkeistä ja valo-opasteista (Traficomia edeltäneen Liikenneviraston määräys, dnro: LI-VI/2393/00.03.03/2017). Em. ohje ja määräys ovat ladattavissa Traficomien internetsivuilla (Traficom > Säädökset ja määräykset). Maastomerkinnän asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapeleiden omistaja.

Kaapeleiden asennuksessa on huomioitava hankealueella kulkeva vesiliikenne. Kaapeleiden omistaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä ja työalueen merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta. Kaapeleiden omistajan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomien internetsivuilla (Liikenne > Merenkulku > Vesiväylänpito) olevalla valmistusilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ("as laid -koordinaatit") sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistusilmoituksen perusteella toteutettu kaapelilinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Valmistusilmoitus on toimitettava Traficomille joko internetsivujen kautta, sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Valmistusilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomien diaarinumero TRAFICOM/381370/04.04.05.05/2019.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksen johdosta ei ole tehty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Aluehallintovirasto on katsonut, että hakijalle ei ole ollut tarpeen varata tilaisuutta selityksen antamiseen annetuista lausunnoista.

HAKEMUKSEN TÄYDENNYS

Hakija on ilmoittanut aluehallintovirastolle 2.12.2019 jättävänsä hakemuksesta pois kiinteistölle *Töyräniemen kantatila* (kiinteistötunnus 635-437-2-0) rantautuvan 0,4 kV:n kaapeliosuuden.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Elenia Oy:lle luvan sähkökaapelien rakentamiseen Pälkäneveden alitse Pälkäneen kunnassa, hakemuksen liitteen olevien työkarttojen 1 ja 2 (mittakaava 1:3000, 05.12.2019) osoittamiin paikkoihin, pois lukien kiinteistölle *Töyräniemen kantatila* (kiinteistötunnus 635-437-2-0) rantautuva 0,4 kV linja. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Aluehallintovirasto myöntää Elenia Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan osaan *Nuottalan vesialueesta* (kiinteistötunnus 635-876-1-1) ja *yhteisestä vesialueesta* (kiinteistötunnus 635-876-9-0) sekä tarvittavilta osin rantakiinteistöihin *Penttilä* (kiinteistötunnus 635-419-2-72) ja *Töyräniemi* (kiinteistötunnus 635-437-2-1).

Hankkeesta ja myönnetystä oikeudesta käyttää toiselle kuuluvaa omaisuutta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

- 1) Sähkökaapelit on asennettava vesistön pohjaan niin, että ne painuvat sinne tasaisesti ja painotettava siten, että ne pysyvät paikallaan kaikissa olosuhteissa. Rantautumiskohdissa, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on 1,5 metriä tai vähemmän, kaapeli on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.
- 2) Pohjavesialueella kaapelien kaivuussyvyys saa olla enintään 70 cm. Pohjavesialueella sijaitsevilla kaapelien rantautumisalueilla kaapelien asennus tulee toteuttaa siten, että rannan vedenläpäisevyys ei muutu pohjavesimuodostuman kannalta haitallisella tavalla.
- 3) Pälkäne - Kankahuvenlahti venereitin kohdalla tulee varmistaa, että kaapeli painotuksineen sijoittuu vähintään väylän haraustason +82,10 m NN alapuolelle.

4) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Kaapelin asennustyössä tulee huomioida vesiliikenne.

5) Pohjavesialueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Öljyvahingon varalta koneissa on oltava mukana öljyn imeytukseen soveltuvaa kalustoa.

6) Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

7) Luvan saajan on selvitettävä työalueella mahdollisesti olevat johdot, kaapelit ja muut rakenteet. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

8) Kaapelit on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

9) Kaapelien sijainti vesialueella on merkittävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.

10) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

11) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijöille.

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.

12) Hanke on aloitettava ja toteutettava olennaisilta osin neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.

13) Toteuttamiseen ryhtymisestä on 2 viikkoa etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

14) Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja Väyläviraston sisävesiväyläyksikölle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia vesialueella osoittava kartta koordinaattitietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta.

Perustelut

Hanke on tarpeen sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa

yleistä tai yksityistä etua, ei ole ristiriidassa maankäytön suunnittelun kanssa eikä aiheuta pysyviä haitallisia muutoksia vesistöön. Hankkeesta ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna aiheudu pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia.

Hakija on ilmoittanut asian kuuluttamisen jälkeen aluehallintovirastolle 2.12.2019 jättävänsä hakemuksesta pois kiinteistölle *Töyräniemen kantatila* (kiinteistötunnus 635-437-2-0) rantautuvan 0,4 kV:n kaapeliosuuden.

Pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittaviin vesi- ja maa-alueisiin voidaan myöntää vesilain 2 luvun 12 §:n kohdan 1) nojalla, koska kyseessä oleva kaapeli on säännöksessä tarkoitettu vähäinen rakennelma, joka voidaan sijoittaa vesistöön vesistöä huomattavasti muuttamatta. Hakija on sopinut tarvittavien maa- ja vesialueiden omistajien kanssa käyttöoikeuksista maksettavista korvauksista.

Hanke ei vaikuta haitallisesti vesistön tai pohjavesialueen tilaan, joten se ei ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa.

Sovelletut säännökset

Vesilain 2 luvun 12 §:n 1) kohta, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta.

Lausuntoihin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa annetut lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU

2 865 euroa

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 2 865 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Elenia Oy

Päätös tiedoksi

Pälkäneen kunta

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Pirkanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Väylävirasto
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja internetissä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Pälkäneen kunnan virallisella ilmoitustaululla. Päätös julkaistaan aluehallintoviraston internet-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela. Asian on esitellyt ympäristötarkastaja Marko Takala.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 8.1.2020.
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valitus kirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
Valituksen liitteet	Valitus kirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle

Valitus kirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus kirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valitus kirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valitus kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksen alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valitus kirjelmäkohtainen.

Tämä asiakirja LSSAVI/538/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/538/2019 har godkänts elektroniskt

Honkela Tanja 03.12.2019 11:55

Takala Marko 03.12.2019 12:11